入札結果一覧表

1. 工事名　　日本学生支援機構東京国際交流館誘導灯他電気設備更新工事
2. 発注機関　　独立行政法人日本学生支援機構　　執行者　田仲賢治
3. 開札日時　　令和8年3月17日　14時00分　　立会者　小島隆行

（単位：円）

業者名	第1回		第2回		第1回 見積金額	備考
	順位	金額	順位	金額		
株式会社紺野電設	3	145,000,000				
清水電設株式会社	1	71,680,000				
宝電設工業株式会社	2	87,480,000				

上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額に消費税を加算した金額が
法律上の入札価格である。

入札書記載金額　71,680,000円（落札金額　78,848,000円）で
清水電設株式会社　に決定。
予定価格　90,500,000円（消費税抜き）
落札率　79.2％

上記のとおり相違ないことを証明する。
令和８年４月８日

独立行政法人日本学生支援機構
理事長　吉岡知哉

契　約　の　内　容

工事名称		日本学生支援機構東京国際交流館誘導灯他電気設備更新工事
工事概要		電灯設備等の更新工事
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官等の役職	理事長
	契約担当官等の氏名	吉岡　知哉
	所属する部局の名称	独立行政法人日本学生支援機構
	所属する部局の所在地	神奈川県横浜市緑区長津田町４２５９
契約年月日		令和　８年　４月　８日
契約の相手方の名称		清水電設株式会社
契約の相手方の住所		東京都府中市住吉町 1-26-1
契約金額（税込み）		７８，８４８，０００円
予定価格（税込み）		９９，５５０，０００円
業務場所		東京都江東区青海２－２－１
業務区分		電気工事
工事期間		令和　８年　４月　９日から 令和　９年　３月２６日まで

低入札価格調査の実施概要

工事名：日本学生支援機構東京国際交流館誘導灯他電気設備更新工事

調査対象業者名：清水電設株式会社

東京都府中市住吉町1-26-1

項目	内容
1　その価格により入札した理由	(1)入札金額決定理由 ・仕様書及び図面を熟読の上、見積・積算をした結果、当該金額にて利益が出せると判断しました。 ・資材調達業者（杉本電機産業）との長年の取引実績による信頼関係により、低廉な資材調達が可能であること。 (2)補足説明 ・弊社では、文部科学省国立大学法人発注の電気設備工事を中心に展開しておりますが、他官公庁にも受注拡大していくつもりでおり、特に更新・改修工事を得意としております。 ・入札金額の内訳については、前項にて説明させていただいた様に、機器・資材仕入れ先価格交渉は済ませております。又、労務については弊社社員及び協力会社社員にて作業とします。しかし、今後これらの外部関係業者に価格面での負担が掛かると判断した場合は、外部に決して負担を転嫁せず弊社にて吸収し、品質確保・工期の厳守・安全管理の徹底に努めます。
2　契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3　契約対象工事に関する手持工事の状況	工事名：国立高等専門学校機構高専高度化推進拠点（仮称）新営電気設備工事 発注者：独立行政法人国立高等専門学校機構本部 工期：令和6年1月23日～令和8年3月25日 工事名：税務大学校和光校舎研修棟ほか照明設備改修工事 発注者：国税局税務大学校 工期：令和7年11月17日～令和8年3月27日 工事名：横浜国立大学（常盤台）生物・電子情報棟照明設備改修工事 発注者：国立大学法人横浜国立大学 工期：令和7年11月25日～令和8年4月28日 工事名：令和7年度府中刑務所居室棟等照明設備LED化改修工事 発注者：法務省　府中刑務所 工期：令和8年3月3日～令和8年7月31日 工事名：府中市立新町小学校受変電設備改修工事 発注者：府中市 工期：令和7年6月26日～令和8年10月30日
4　契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	清水電設株式会社（東京都府中市住吉町1-26-1） 工事箇所から会社まで約40km、自動車で約50分。
5　手持資材の状況	ローリングタワー（5段）　1台
6　資材購入先及び購入先と入札者との関係	電気工事　照明器具：杉本電機産業㈱調布府中営業所 入札者との関係：電材購入業者（取引年数16年）
7　手持機械数の状況	なし
8　労務者の具体的供給見通し	電工　：　160人　自社 電工　：　100人　真鍋電設㈱　取引年数26年
9　過去に施行した公共工事名及び発注者	該当32件（別紙参照）

10 経営内容	事業内容 ・電気設備工事の設計、施工、請負及び監理 ・電気通信工事の設計、施工、請負及び監理 許認可 ・東京都知事許可：特-2 第10450号 ・電気工事業者届出：第502389号 技術職員 ・電気工事施工管理技士 1級7名、2級3名 ・電気工事士 第一種7名、第二種4名
11 経営状況	特に問題点は見受けられない。 東日本建設業保証株式会社（新宿支店）に問題ないことを確認済み。
12 その他必要な事項	施設利用者への安全配慮について （別紙参照）
13 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題点は見受けられない。
14 9過去に施行した公共工事点数	79.5点（該当32件の平均）
15 信用状況	特に問題点は見受けられない。

（9）過去に施工した公共工事名及び発注者（※発注者、工事名、工事成績のみ公表）

発注者	工事名	工　期	予定価格	落札価格	低入札価格調査対象の有無	工事成績評定点
独立行政法人国立高等専門学校機構	東京工業高専コラボレーションコモンズ(仮称)新営電気設備工事					83
国立大学法人埼玉大学	埼玉大学(大久保1)工学部建設工学科棟2号館改修電気設備工事					77
国立大学法人東京工業大学	東京工業大学（すずかけ台）B1・B2棟改修電気設備工事					78
東京都建設局西部公園緑地事務所	武蔵野の森公園防災公園整備工事（その3）					71
国立大学法人お茶の水女子大学	お茶の水女子大学附属高等学校校舎改修電気設備工事					80
府中刑務所	平成30年度府中刑務所職業訓練棟昇降設備改修等工事					73
国立大学法人電気通信大学	電気通信大学東4・5号館他照明設備改修工事					79
国立大学法人横浜国立大学	横浜国立大学（大岡）教育学部附属横浜中学校武道場新営電気設備工事					81
財務省東京税関	東京港湾合同庁舎天井照明器具更新工事					90
国立大学法人総合研究大学院大学	総合研究大学院大学（葉山）共通棟（西側一部・東側）照明器具LED化工事					81
国立大学法人筑波大学	筑波大学附属大塚特別支援学校校舎トイレ改修電気設備工事					77
国立大学法人東京工業大学	東京工業大学（すずかけ台）B1・B2-B棟改修電気設備工事					78
国立大学法人東京学芸大学	東京学芸大学附属図書館増築電気設備工事					74
国立大学法人東京学芸大学	東京学芸大学小金井団地東門テニスコート照明改修工事					74
国立大学法人東京外国語大学	東京外国語大学留学生日本語教育センター照明設備更新（LED化）工事					82
国立大学法人総合研究大学院大学	総合研究大学院大学（葉山）先導科学研究科棟照明器具LED化改修工事					80
東京国税局	四谷税務署照明設備改修工事					76
独立行政法人国立高等専門学校機構	東京工業高専ライフライン再生（電気設備）工事					88
国税庁関東信越国税局	関東信越国税局照明設備改修工事					76

東京都府中市	府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う電気設備工事（JV）					87
国立大学法人山梨大学	山梨大学（下河東）看護学科教育研究棟他LED照明更新工事					80
東京都府中市	府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う外構電気設備工事					86
東京都住宅政策本部西部住宅建設事務所	都営住宅12H－102西（国立市富士見台四丁目）電気設備工事その2					72
国立大学法人山梨大学	山梨大学（医病）外来診療棟1階はなみずきラウンジ（仮称）改修電気設備工事					81
独立行政法人日本学生支援機構	日本学生支援機構東京国際交流館建築設備等改修工事					80
国立大学法人東京外国語大学	東京外国語大学研究講義棟5～8階照明設備更新（LED化）工事					84
東京都住宅政策本部東部住宅建設事務所	都営住宅4H－134東（葛飾区新宿四丁目）電気設備工事					68
国立大学法人電気通信大学	電気通信大学共創進化型自立分散エネルギー・ネットワーク共創拠点施設（ZEB　Ready）新営電気設備工事					82
国立大学法人筑波大学	筑波大学附属桐が丘特別支援学校（本校）校舎訓練棟改修電気設備工事（Ⅳ期）					78
東京都府中市	府中市立日新小学校受変電設備改修工事					76
東京都武蔵村山市	第三中学校屋内運動場照明器具LED化工事					74.2
東京都府中市	府中市立日吉保育所（仮称）新築に伴う電気設備工事					92

（12） その他必要な事項

〇施設利用者への安全配慮について（※公表事項）
※対象となる施設は施設利用者が使用しているため、工事に伴う安全に配慮する必要があります。
　施工前の施工計画書を作成する上で、特に安全に配慮する工夫について記述願います。

・施設利用者に作業員が接触、器具等が当たらないように区画表示を行う。
・作業に際しては監視・誘導員を配置する。（作業員2名に対し、監視・誘導員1名）
・停電等が発生しないよう、作業員全員が検電器を所持、機器交換前に検電の確認。
・作業床が汚れないよう養生シートを敷く。
・必要のない声出しの禁止。